

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 05 Febbraio 2018 a Domenica 11 Febbraio 2018

**CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA**

Lunedì 05 Febbraio 2018	Martedì 06 Febbraio 2018	Mercoledì 07 Febbraio 2018	Giovedì 08 Febbraio 2018	Venerdì 09 Febbraio 2018	Sabato 10 Febbraio 2018	Domenica 11 Febbraio 2018
0,03	0,36	1,58,	1,07	0,04	1,22	0,39

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 05 Febbraio 2018 a Domenica 11 Febbraio 2018

Lunedì 05 Febbraio 2018	Martedì 06 Febbraio 2018	Mercoledì 07 Febbraio 2018	Giovedì 08 Febbraio 2018	Venerdì 09 Febbraio 2018	Sabato 10 Febbraio 2018	Domenica 11 Febbraio 2018
19,22	17,23	22,19	22,50	20,38	22,61	23,71

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 05 Febbraio 2018 a Domenica 11 Febbraio 2018

Lunedì 05 Febbraio 2018	Martedì 06 Febbraio 2018	Mercoledì 07 Febbraio 2018	Giovedì 08 Febbraio 2018	Venerdì 09 Febbraio 2018	Sabato 10 Febbraio 2018	Domenica 11 Febbraio 2018
Impianto Fermo	1,10	1,04	1,05	Impianto Fermo	1,06	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 05 Febbraio 2018 a Domenica 11 Febbraio 2018

Lunedì 05 Febbraio 2018	Martedì 06 Febbraio 2018	Mercoledì 07 Febbraio 2018	Giovedì 08 Febbraio 2018	Venerdì 09 Febbraio 2018	Sabato 10 Febbraio 2018	Domenica 11 Febbraio 2018
Impianto Fermo	144,90	143,70	146,30	Impianto Fermo	147,30	Impianto Fermo