

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 19 Febbraio 2018 a Domenica 25 Febbraio 2018

Lunedì 19 Febbraio 2018	Martedì 20 Febbraio 2018	Mercoledì 21 Febbraio 2018	Giovedì 22 Febbraio 2018	Venerdì 23 Febbraio 2018	Sabato 24 Febbraio 2018	Domenica 25 Febbraio 2018
0,11	0,22	0,17	0,03	0,18	0,13	1,28

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 19 Febbraio 2018 a Domenica 25 Febbraio 2018

Lunedì 19 Febbraio 2018	Martedì 20 Febbraio 2018	Mercoledì 21 Febbraio 2018	Giovedì 22 Febbraio 2018	Venerdì 23 Febbraio 2018	Sabato 24 Febbraio 2018	Domenica 25 Febbraio 2018
18,56	16,90	17,85	18,91	20,21	18,05	22,44

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 19 Febbraio 2018 a Domenica 25 Febbraio 2018

Lunedì 19 Febbraio 2018	Martedì 20 Febbraio 2018	Mercoledì 21 Febbraio 2018	Giovedì 22 Febbraio 2018	Venerdì 23 Febbraio 2018	Sabato 24 Febbraio 2018	Domenica 25 Febbraio 2018
Impianto Fermo	1,06	Impianto Fermo	Impianto Fermo	1,15	1,00	1,13

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 19 Febbraio 2018 a Domenica 25 Febbraio 2018

Lunedì 19 Febbraio 2018	Martedì 20 Febbraio 2018	Mercoledì 21 Febbraio 2018	Giovedì 22 Febbraio 2018	Venerdì 23 Febbraio 2018	Sabato 24 Febbraio 2018	Domenica 25 Febbraio 2018
Impianto Fermo	145,90	Impianto Fermo	Impianto Fermo	143,50	145,20	145,50