

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 29 Gennaio 2018 a Domenica 04 Febbraio 2018

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 29 Gennaio 2018	Martedì 30 Gennaio 2018	Mercoledì 31 Gennaio 2018	Giovedì 01 Febbraio 2018	Venerdì 02 Febbraio 2018	Sabato 03 Febbraio 2018	Domenica 04 Febbraio 2018
0,06	0,64	0,22	0,70	0,03	0,09	0,49

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 29 Gennaio 2018 a Domenica 04 Febbraio 2018

Lunedì 29 Gennaio 2018	Martedì 30 Gennaio 2018	Mercoledì 31 Gennaio 2018	Giovedì 01 Febbraio 2018	Venerdì 02 Febbraio 2018	Sabato 03 Febbraio 2018	Domenica 04 Febbraio 2018
20,54	18,86	18,82	19,48	23,28	21,88	21,88

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 29 Gennaio 2018 a Domenica 04 Febbraio 2018

Lunedì 29 Gennaio 2018	Martedì 30 Gennaio 2018	Mercoledì 31 Gennaio 2018	Giovedì 01 Febbraio 2018	Venerdì 02 Febbraio 2018	Sabato 03 Febbraio 2018	Domenica 04 Febbraio 2018
Impianto Fermo	6,83	6,98	6,63	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 29 Gennaio 2018 a Domenica 04 Febbraio 2018

Lunedì 29 Gennaio 2018	Martedì 30 Gennaio 2018	Mercoledì 31 Gennaio 2018	Giovedì 01 Febbraio 2018	Venerdì 02 Febbraio 2018	Sabato 03 Febbraio 2018	Domenica 04 Febbraio 2018
Impianto Fermo	155,70	154,10	156,50	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo