

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 05 Marzo 2018 a Domenica 11 Marzo 2018

Lunedì 05 Marzo 2018	Martedì 06 Marzo 2018	Mercoledì 07 Marzo 2018	Giovedì 08 Marzo 2018	Venerdì 09 Marzo 2018	Sabato 10 Marzo 2018	Domenica 11 Marzo 2018
0,08	Impianto Fermo	0,37	0,35	0,22	0,93	1,18

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 05 Marzo 2018 a Domenica 11 Marzo 2018

Lunedì 05 Marzo 2018	Martedì 06 Marzo 2018	Mercoledì 07 Marzo 2018	Giovedì 08 Marzo 2018	Venerdì 09 Marzo 2018	Sabato 10 Marzo 2018	Domenica 11 Marzo 2018
19,76	Impianto Fermo	18,70	18,53	18,55	22,07	21,92

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 05 Marzo 2018 a Domenica 11 Marzo 2018

Lunedì 05 Marzo 2018	Martedì 06 Marzo 2018	Mercoledì 07 Marzo 2018	Giovedì 08 Marzo 2018	Venerdì 09 Marzo 2018	Sabato 10 Marzo 2018	Domenica 11 Marzo 2018
Impianto Fermo	1,12	1,17	1,27	1,41	1,14	1,40

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 05 Marzo 2018 a Domenica 11 Marzo 2018

Lunedì 05 Marzo 2018	Martedì 06 Marzo 2018	Mercoledì 07 Marzo 2018	Giovedì 08 Marzo 2018	Venerdì 09 Marzo 2018	Sabato 10 Marzo 2018	Domenica 11 Marzo 2018
Impianto Fermo	146,10	148,70	148,30	146,50	147,30	144,10