

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 19 Marzo 2018 a Domenica 25 Marzo 2018

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 19 Marzo 2018	Martedì 20 Marzo 2018	Mercoledì 21 Marzo 2018	Giovedì 22 Marzo 2018	Venerdì 23 Marzo 2018	Sabato 24 Marzo 2018	Domenica 25 Marzo 2018
0,45	0,06	0,88	0,24	0,15	0,15	1,91

Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 19 Marzo 2018 a Domenica 25 Marzo 2018

Lunedì 19 Marzo 2018	Martedì 20 Marzo 2018	Mercoledì 21 Marzo 2018	Giovedì 22 Marzo 2018	Venerdì 23 Marzo 2018	Sabato 24 Marzo 2018	Domenica 25 Marzo 2018
20,74	21,20	22,57	22,89	22,21	20,06	20,37

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 19 Marzo 2018 a Domenica 25 Marzo 2018

Lunedì 19 Marzo 2018	Martedì 20 Marzo 2018	Mercoledì 21 Marzo 2018	Giovedì 22 Marzo 2018	Venerdì 23 Marzo 2018	Sabato 24 Marzo 2018	Domenica 25 Marzo 2018
1,31	Impianto Fermo	1,26	Impianto Fermo	1,35	1,35	1,19

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 19 Marzo 2018 a Domenica 25 Marzo 2018

Lunedì 19 Marzo 2018	Martedì 20 Marzo 2018	Mercoledì 21 Marzo 2018	Giovedì 22 Marzo 2018	Venerdì 23 Marzo 2018	Sabato 24 Marzo 2018	Domenica 25 Marzo 2018
151,50	Impianto Fermo	149,30	Impianto Fermo	147,70	152,20	152,30