

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 26 Febbraio 2018 a Domenica 04 Marzo 2018

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 26 Febbraio 2018	Martedì 27 Febbraio 2018	Mercoledì 28 Febbraio 2018	Giovedì 01 Marzo 2018	Venerdì 02 Marzo 2018	Sabato 03 Marzo 2018	Domenica 04 Marzo 2018
0,59	0,75	0,96	0,72	Impianto Fermo	Impianto Fermo	1,10

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 26 Febbraio 2018 a Domenica 04 Marzo 2018

Lunedì 26 Febbraio 2018	Martedì 27 Febbraio 2018	Mercoledì 28 Febbraio 2018	Giovedì 01 Marzo 2018	Venerdì 02 Marzo 2018	Sabato 03 Marzo 2018	Domenica 04 Marzo 2018
19,72	17,36	17,61	17,87	Impianto Fermo	Impianto Fermo	19,27

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 26 Febbraio 2018 a Domenica 04 Marzo 2018

Lunedì 26 Febbraio 2018	Martedì 27 Febbraio 2018	Mercoledì 28 Febbraio 2018	Giovedì 01 Marzo 2018	Venerdì 02 Marzo 2018	Sabato 03 Marzo 2018	Domenica 04 Marzo 2018
1,07	1,03	1,15	1,22	1,07	1,11	1,15

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 26 Febbraio 2018 a Domenica 04 Marzo 2018

Lunedì 26 Febbraio 2018	Martedì 27 Febbraio 2018	Mercoledì 28 Febbraio 2018	Giovedì 01 Marzo 2018	Venerdì 02 Marzo 2018	Sabato 03 Marzo 2018	Domenica 04 Marzo 2018
146,70	151,50	153,00	146,20	149,20	147,30	145,90