

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 02 Aprile 2018 a Domenica 08 Aprile 2018

Lunedì 02 Aprile 2018	Martedì 03 Aprile 2018	Mercoledì 04 Aprile 2018	Giovedì 05 Aprile 2018	Venerdì 06 Aprile 2018	Sabato 07 Aprile 2018	Domenica 08 Aprile 2018
0,69	0,02	0,45	0,04	1,14	0,12	0,90

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 02 Aprile 2018 a Domenica 08 Aprile 2018

Lunedì 02 Aprile 2018	Martedì 03 Aprile 2018	Mercoledì 04 Aprile 2018	Giovedì 05 Aprile 2018	Venerdì 06 Aprile 2018	Sabato 07 Aprile 2018	Domenica 08 Aprile 2018
19,93	19,78	18,70	20,85	21,84	23,39	22,16

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 02 Aprile 2018 a Domenica 08 Aprile 2018

Lunedì 02 Aprile 2018	Martedì 03 Aprile 2018	Mercoledì 04 Aprile 2018	Giovedì 05 Aprile 2018	Venerdì 06 Aprile 2018	Sabato 07 Aprile 2018	Domenica 08 Aprile 2018
1,28	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	1,22	Impianto Fermo	1,47

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 02 Aprile 2018 a Domenica 08 Aprile 2018

Lunedì 02 Aprile 2018	Martedì 03 Aprile 2018	Mercoledì 04 Aprile 2018	Giovedì 05 Aprile 2018	Venerdì 06 Aprile 2018	Sabato 07 Aprile 2018	Domenica 08 Aprile 2018
158,70	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	150,40	Impianto Fermo	151,30