

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 09 Aprile 2018 a Domenica 15 Aprile 2018**

**CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA**

Lunedì 09 Aprile 2018	Martedì 10 Aprile 2018	Mercoledì 11 Aprile 2018	Giovedì 12 Aprile 2018	Venerdì 13 Aprile 2018	Sabato 14 Aprile 2018	Domenica 15 Aprile 2018
0,52	0,03	0,03	0,02	0,02	Impianto Fermo	0,10

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 09 Aprile 2018 a Domenica 15 Aprile 2018**

Lunedì 09 Aprile 2018	Martedì 10 Aprile 2018	Mercoledì 11 Aprile 2018	Giovedì 12 Aprile 2018	Venerdì 13 Aprile 2018	Sabato 14 Aprile 2018	Domenica 15 Aprile 2018
18,88	22,51	21,17	20,58	21,33	Impianto Fermo	22,14

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 09 Aprile 2018 a Domenica 15 Aprile 2018**

Lunedì 09 Aprile 2018	Martedì 10 Aprile 2018	Mercoledì 11 Aprile 2018	Giovedì 12 Aprile 2018	Venerdì 13 Aprile 2018	Sabato 14 Aprile 2018	Domenica 15 Aprile 2018
1,50	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	1,23	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 09 Aprile 2018 a Domenica 15 Aprile 2018**

Lunedì 09 Aprile 2018	Martedì 10 Aprile 2018	Mercoledì 11 Aprile 2018	Giovedì 12 Aprile 2018	Venerdì 13 Aprile 2018	Sabato 14 Aprile 2018	Domenica 15 Aprile 2018
147,60	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	149,50	Impianto Fermo