

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 16 Aprile 2018 a Domenica 22 Aprile 2018

Lunedì 16 Aprile 2018	Martedì 17 Aprile 2018	Mercoledì 18 Aprile 2018	Giovedì 19 Aprile 2018	Venerdì 20 Aprile 2018	Sabato 21 Aprile 2018	Domenica 22 Aprile 2018
0,02	0,32	Impianto Fermo	0,74	0,03	0,24	0,02

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 16 Aprile 2018 a Domenica 22 Aprile 2018

Lunedì 16 Aprile 2018	Martedì 17 Aprile 2018	Mercoledì 18 Aprile 2018	Giovedì 19 Aprile 2018	Venerdì 20 Aprile 2018	Sabato 21 Aprile 2018	Domenica 22 Aprile 2018
21,39	20,55	Impianto Fermo	20,44	22,96	20,39	22,46

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 16 Aprile 2018 a Domenica 22 Aprile 2018

Lunedì 16 Aprile 2018	Martedì 17 Aprile 2018	Mercoledì 18 Aprile 2018	Giovedì 19 Aprile 2018	Venerdì 20 Aprile 2018	Sabato 21 Aprile 2018	Domenica 22 Aprile 2018
Impianto Fermo	1,49	1,28	1,56	Impianto Fermo	1,94	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 16 Aprile 2018 a Domenica 22 Aprile 2018

Lunedì 16 Aprile 2018	Martedì 17 Aprile 2018	Mercoledì 18 Aprile 2018	Giovedì 19 Aprile 2018	Venerdì 20 Aprile 2018	Sabato 21 Aprile 2018	Domenica 22 Aprile 2018
Impianto Fermo	139,40	142,60	147,10	Impianto Fermo	152,00	Impianto Fermo