

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm<sup>3</sup>  
LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 26 Marzo 2018 a Domenica 01 Aprile 2018

Lunedì 26 Marzo 2018	Martedì 27 Marzo 2018	Mercoledì 28 Marzo 2018	Giovedì 29 Marzo 2018	Venerdì 30 Marzo 2018	Sabato 31 Marzo 2018	Domenica 01 Aprile 2018
0,19	0,08	0,04	0,65	0,74	0,60	0,09

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 26 Marzo 2018 a Domenica 01 Aprile 2018

Lunedì 26 Marzo 2018	Martedì 27 Marzo 2018	Mercoledì 28 Marzo 2018	Giovedì 29 Marzo 2018	Venerdì 30 Marzo 2018	Sabato 31 Marzo 2018	Domenica 01 Aprile 2018
20,90	21,68	21,88	23,31	22,60	24,60	24,82

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>  
LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 26 Marzo 2018 a Domenica 01 Aprile 2018

Lunedì 26 Marzo 2018	Martedì 27 Marzo 2018	Mercoledì 28 Marzo 2018	Giovedì 29 Marzo 2018	Venerdì 30 Marzo 2018	Sabato 31 Marzo 2018	Domenica 01 Aprile 2018
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	1,20	Impianto Fermo	1,91	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 26 Marzo 2018 a Domenica 01 Aprile 2018

Lunedì 26 Marzo 2018	Martedì 27 Marzo 2018	Mercoledì 28 Marzo 2018	Giovedì 29 Marzo 2018	Venerdì 30 Marzo 2018	Sabato 31 Marzo 2018	Domenica 01 Aprile 2018
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	150,10	Impianto Fermo	149,70	Impianto Fermo