

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 30 Aprile 2018 a Domenica 06 Maggio 2018

Lunedì 30 Aprile 2018	Martedì 01 Maggio 2018	Mercoledì 02 Maggio 2018	Giovedì 03 Maggio 2018	Venerdì 04 Maggio 2018	Sabato 05 Maggio 2018	Domenica 06 Maggio 2018
0,02	0,50	0,03	0,02	0,31	0,57	0,02

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 30 Aprile 2018 a Domenica 06 Maggio 2018

Lunedì 30 Aprile 2018	Martedì 01 Maggio 2018	Mercoledì 02 Maggio 2018	Giovedì 03 Maggio 2018	Venerdì 04 Maggio 2018	Sabato 05 Maggio 2018	Domenica 06 Maggio 2018
21,16	19,65	21,28	22,68	19,41	21,94	22,74

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 30 Aprile 2018 a Domenica 06 Maggio 2018

Lunedì 30 Aprile 2018	Martedì 01 Maggio 2018	Mercoledì 02 Maggio 2018	Giovedì 03 Maggio 2018	Venerdì 04 Maggio 2018	Sabato 05 Maggio 2018	Domenica 06 Maggio 2018
Impianto Fermo	1,31	Impianto Fermo	Impianto Fermo	1,35	1,50	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 30 Aprile 2018 a Domenica 06 Maggio 2018

Lunedì 30 Aprile 2018	Martedì 01 Maggio 2018	Mercoledì 02 Maggio 2018	Giovedì 03 Maggio 2018	Venerdì 04 Maggio 2018	Sabato 05 Maggio 2018	Domenica 06 Maggio 2018
Impianto Fermo	155,10	Impianto Fermo	Impianto Fermo	141,90	143,80	Impianto Fermo