

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 04 Maggio 2018 a Domenica 10 Giugno 2018

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 04 Giugno 2018	Martedì 05 Giugno 2018	Mercoledì 06 Giugno 2018	Giovedì 07 Giugno 2018	Venerdì 08 Giugno 2018	Sabato 09 Giugno 2018	Domenica 10 Giugno 2018
1,33	0,24	0,02	0,45	0,02	0,34	0,02

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 04 Maggio 2018 a Domenica 10 Giugno 2018

Lunedì 04 Giugno 2018	Martedì 05 Giugno 2018	Mercoledì 06 Giugno 2018	Giovedì 07 Giugno 2018	Venerdì 08 Giugno 2018	Sabato 09 Giugno 2018	Domenica 10 Giugno 2018
18,25	18,16	19,95	17,20	17,84	19,21	20,59

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 04 Maggio 2018 a Domenica 10 Giugno 2018

Lunedì 04 Giugno 2018	Martedì 05 Giugno 2018	Mercoledì 06 Giugno 2018	Giovedì 07 Giugno 2018	Venerdì 08 Giugno 2018	Sabato 09 Giugno 2018	Domenica 10 Giugno 2018
1,62	1,71	Impianto Fermo	1,44	Impianto Fermo	1,48	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 04 Maggio 2018 a Domenica 10 Giugno 2018

Lunedì 04 Giugno 2018	Martedì 05 Giugno 2018	Mercoledì 06 Giugno 2018	Giovedì 07 Giugno 2018	Venerdì 08 Giugno 2018	Sabato 09 Giugno 2018	Domenica 10 Giugno 2018
147,60	141,00	Impianto Fermo	138,80	Impianto Fermo	142,90	Impianto Fermo