

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 11 Giugno 2018 a Domenica 17 Giugno 2018

Lunedì 11 Giugno 2018	Martedì 12 Giugno 2018	Mercoledì 13 Giugno 2018	Giovedì 14 Giugno 2018	Venerdì 15 Giugno 2018	Sabato 16 Giugno 2018	Domenica 17 Giugno 2018
0,25	0,41	0,02	0,13	0,09	0,10	0,02

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 11 Giugno 2018 a Domenica 17 Giugno 2018

Lunedì 11 Giugno 2018	Martedì 12 Giugno 2018	Mercoledì 13 Giugno 2018	Giovedì 14 Giugno 2018	Venerdì 15 Giugno 2018	Sabato 16 Giugno 2018	Domenica 17 Giugno 2018
17,70	18,05	20,54	17,45	20,22	21,39	20,95

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 11 Giugno 2018 a Domenica 17 Giugno 2018

Lunedì 11 Giugno 2018	Martedì 12 Giugno 2018	Mercoledì 13 Giugno 2018	Giovedì 14 Giugno 2018	Venerdì 15 Giugno 2018	Sabato 16 Giugno 2018	Domenica 17 Giugno 2018
1,56	1,62	Impianto Fermo	1,66	1,31	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 11 Giugno 2018 a Domenica 17 Giugno 2018

Lunedì 11 Giugno 2018	Martedì 12 Giugno 2018	Mercoledì 13 Giugno 2018	Giovedì 14 Giugno 2018	Venerdì 15 Giugno 2018	Sabato 16 Giugno 2018	Domenica 17 Giugno 2018
142,50	142,90	Impianto Fermo	137,90	137,40	Impianto Fermo	Impianto Fermo