


Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 16 Luglio 2018 a Domenica 22 Luglio 2018

Lunedì 16 Luglio 2018	Martedì 17 Luglio 2018	Mercoledì 18 Luglio 2018	Giovedì 19 Luglio 2018	Venerdì 20 Luglio 2018	Sabato 21 Luglio 2018	Domenica 22 Luglio 2018
0,23	0,16	0,05	0,04	0,20	0,16	0,78

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 16 Luglio 2018 a Domenica 22 Luglio 2018

Lunedì 16 Luglio 2018	Martedì 17 Luglio 2018	Mercoledì 18 Luglio 2018	Giovedì 19 Luglio 2018	Venerdì 20 Luglio 2018	Sabato 21 Luglio 2018	Domenica 22 Luglio 2018
17,75	16,21	17,92	18,28	17,15	21,02	16,13

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 16 Luglio 2018 a Domenica 22 Luglio 2018

Lunedì 16 Luglio 2018	Martedì 17 Luglio 2018	Mercoledì 18 Luglio 2018	Giovedì 19 Luglio 2018	Venerdì 20 Luglio 2018	Sabato 21 Luglio 2018	Domenica 22 Luglio 2018
1,22	1,11	Impianto Fermo	Impianto Fermo	1,08	Impianto Fermo	1,16

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 16 Luglio 2018 a Domenica 22 Luglio 2018

Lunedì 16 Luglio 2018	Martedì 17 Luglio 2018	Mercoledì 18 Luglio 2018	Giovedì 19 Luglio 2018	Venerdì 20 Luglio 2018	Sabato 21 Luglio 2018	Domenica 22 Luglio 2018
142,70	137,80	Impianto Fermo	Impianto Fermo	145,20	Impianto Fermo	145,00