

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 23 Luglio 2018 a Domenica 29 Luglio 2018

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 23 Luglio 2018	Martedì 24 Luglio 2018	Mercoledì 25 Luglio 2018	Giovedì 26 Luglio 2018	Venerdì 27 Luglio 2018	Sabato 28 Luglio 2018	Domenica 29 Luglio 2018
0,07	0,21	0,31	0,26	0,16	0,22	0,09

Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 23 Luglio 2018 a Domenica 29 Luglio 2018

Lunedì 23 Luglio 2018	Martedì 24 Luglio 2018	Mercoledì 25 Luglio 2018	Giovedì 26 Luglio 2018	Venerdì 27 Luglio 2018	Sabato 28 Luglio 2018	Domenica 29 Luglio 2018
17,36	18,06	16,01	16,20	16,26	17,02	19,03

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 23 Luglio 2018 a Domenica 29 Luglio 2018

Lunedì 23 Luglio 2018	Martedì 24 Luglio 2018	Mercoledì 25 Luglio 2018	Giovedì 26 Luglio 2018	Venerdì 27 Luglio 2018	Sabato 28 Luglio 2018	Domenica 29 Luglio 2018
Impianto Fermo	1,21	1,38	1,32	1,32	1,33	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 23 Luglio 2018 a Domenica 29 Luglio 2018

Lunedì 23 Luglio 2018	Martedì 24 Luglio 2018	Mercoledì 25 Luglio 2018	Giovedì 26 Luglio 2018	Venerdì 27 Luglio 2018	Sabato 28 Luglio 2018	Domenica 29 Luglio 2018
Impianto Fermo	138,70	141,70	146,20	143,50	142,20	Impianto Fermo