

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 08 Ottobre 2018 a Domenica 14 Ottobre 2018

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 08 Ottobre 2018	Martedì 09 Ottobre 2018	Mercoledì 10 Ottobre 2018	Giovedì 11 Ottobre 2018	Venerdì 12 Ottobre 2018	Sabato 13 Ottobre 2018	Domenica 14 Ottobre 2018
2,62	2,06	2,75	2,31	2,67	4,51	14,47

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 08 Ottobre 2018 a Domenica 14 Ottobre 2018

Lunedì 08 Ottobre 2018	Martedì 09 Ottobre 2018	Mercoledì 10 Ottobre 2018	Giovedì 11 Ottobre 2018	Venerdì 12 Ottobre 2018	Sabato 13 Ottobre 2018	Domenica 14 Ottobre 2018
19,95	19,04	19,87	19,49	19,66	20,46	21,13

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 08 Ottobre 2018 a Domenica 14 Ottobre 2018

Lunedì 08 Ottobre 2018	Martedì 09 Ottobre 2018	Mercoledì 10 Ottobre 2018	Giovedì 11 Ottobre 2018	Venerdì 12 Ottobre 2018	Sabato 13 Ottobre 2018	Domenica 14 Ottobre 2018
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,88	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 08 Ottobre 2018 a Domenica 14 Ottobre 2018

Lunedì 08 Ottobre 2018	Martedì 09 Ottobre 2018	Mercoledì 10 Ottobre 2018	Giovedì 11 Ottobre 2018	Venerdì 12 Ottobre 2018	Sabato 13 Ottobre 2018	Domenica 14 Ottobre 2018
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	133,10	Impianto Fermo