

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 15 Ottobre 2018 a Domenica 21 Ottobre 2018

Lunedì 15 Ottobre 2018	Martedì 16 Ottobre 2018	Mercoledì 17 Ottobre 2018	Giovedì 18 Ottobre 2018	Venerdì 19 Ottobre 2018	Sabato 20 Ottobre 2018	Domenica 21 Ottobre 2018
7,65	3,35	3,71	7,91	5,70	6,73	9,61

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 15 Ottobre 2018 a Domenica 21 Ottobre 2018

Lunedì 15 Ottobre 2018	Martedì 16 Ottobre 2018	Mercoledì 17 Ottobre 2018	Giovedì 18 Ottobre 2018	Venerdì 19 Ottobre 2018	Sabato 20 Ottobre 2018	Domenica 21 Ottobre 2018
20,37	20,51	20,87	21,86	21,35	22,59	23,18

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 15 Ottobre 2018 a Domenica 21 Ottobre 2018

Lunedì 15 Ottobre 2018	Martedì 16 Ottobre 2018	Mercoledì 17 Ottobre 2018	Giovedì 18 Ottobre 2018	Venerdì 19 Ottobre 2018	Sabato 20 Ottobre 2018	Domenica 21 Ottobre 2018
Impianto Fermo	2,17	2,53	2,82	Impianto Fermo	2,12	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 15 Ottobre 2018 a Domenica 21 Ottobre 2018

Lunedì 15 Ottobre 2018	Martedì 16 Ottobre 2018	Mercoledì 17 Ottobre 2018	Giovedì 18 Ottobre 2018	Venerdì 19 Ottobre 2018	Sabato 20 Ottobre 2018	Domenica 21 Ottobre 2018
Impianto Fermo	128,10	126,80	128,00	Impianto Fermo	131,90	Impianto Fermo