

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 03 Dicembre 2018 a Domenica 09 Dicembre 2018**

**CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA**

Lunedì 03 Dicembre 2018	Martedì 04 Dicembre 2018	Mercoledì 05 Dicembre 2018	Giovedì 06 Dicembre 2018	Venerdì 07 Dicembre 2018	Sabato 08 Dicembre 2018	Domenica 09 Dicembre 2018
2,74	1,99	2,19	2,65	2,91	3,42	4,34

**Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 03 Dicembre 2018 a Domenica 09 Dicembre 2018**

Lunedì 03 Dicembre 2018	Martedì 04 Dicembre 2018	Mercoledì 05 Dicembre 2018	Giovedì 06 Dicembre 2018	Venerdì 07 Dicembre 2018	Sabato 08 Dicembre 2018	Domenica 09 Dicembre 2018
22,50	20,97	21,11	21,40	22,96	28,33	26,83

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 03 Dicembre 2018 a Domenica 09 Dicembre 2018**

Lunedì 03 Dicembre 2018	Martedì 04 Dicembre 2018	Mercoledì 05 Dicembre 2018	Giovedì 06 Dicembre 2018	Venerdì 07 Dicembre 2018	Sabato 08 Dicembre 2018	Domenica 09 Dicembre 2018
Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 03 Dicembre 2018 a Domenica 09 Dicembre 2018**

Lunedì 03 Dicembre 2018	Martedì 04 Dicembre 2018	Mercoledì 05 Dicembre 2018	Giovedì 06 Dicembre 2018	Venerdì 07 Dicembre 2018	Sabato 08 Dicembre 2018	Domenica 09 Dicembre 2018
Impianto Fermo	137,90	139,60	141,80	Impianto Fermo	139,40	Impianto Fermo



