

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 10 Dicembre 2018 a Domenica 16 Dicembre 2018

**CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA**

Lunedì 10 Dicembre 2018	Martedì 11 Dicembre 2018	Mercoledì 12 Dicembre 2018	Giovedì 13 Dicembre 2018	Venerdì 14 Dicembre 2018	Sabato 15 Dicembre 2018	Domenica 16 Dicembre 2018
2,83	1,70	0,80	1,33	1,21	1,79	2,23

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 10 Dicembre 2018 a Domenica 16 Dicembre 2018

Lunedì 10 Dicembre 2018	Martedì 11 Dicembre 2018	Mercoledì 12 Dicembre 2018	Giovedì 13 Dicembre 2018	Venerdì 14 Dicembre 2018	Sabato 15 Dicembre 2018	Domenica 16 Dicembre 2018
24,26	22,60	21,60	22,33	22,21	24,44	24,75

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 10 Dicembre 2018 a Domenica 16 Dicembre 2018

Lunedì 10 Dicembre 2018	Martedì 11 Dicembre 2018	Mercoledì 12 Dicembre 2018	Giovedì 13 Dicembre 2018	Venerdì 14 Dicembre 2018	Sabato 15 Dicembre 2018	Domenica 16 Dicembre 2018
Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 10 Dicembre 2018 a Domenica 16 Dicembre 2018

Lunedì 10 Dicembre 2018	Martedì 11 Dicembre 2018	Mercoledì 12 Dicembre 2018	Giovedì 13 Dicembre 2018	Venerdì 14 Dicembre 2018	Sabato 15 Dicembre 2018	Domenica 16 Dicembre 2018
Impianto Fermo	Impianto Fermo	141,40	Impianto Fermo	Impianto Fermo	141,10	144,30

