

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 17 Dicembre 2018 a Domenica 23 Dicembre 2018**

Lunedì 17 Dicembre 2018	Martedì 18 Dicembre 2018	Mercoledì 19 Dicembre 2018	Giovedì 20 Dicembre 2018	Venerdì 21 Dicembre 2018	Sabato 22 Dicembre 2018	Domenica 23 Dicembre 2018
1,62	1,61	1,28	1,60	3,28	3,07	0,98

**Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 17 Dicembre 2018 a Domenica 23 Dicembre 2018**

Lunedì 17 Dicembre 2018	Martedì 18 Dicembre 2018	Mercoledì 19 Dicembre 2018	Giovedì 20 Dicembre 2018	Venerdì 21 Dicembre 2018	Sabato 22 Dicembre 2018	Domenica 23 Dicembre 2018
24,23	21,46	21,99	21,84	22,57	23,17	23,07

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 17 Dicembre 2018 a Domenica 23 Dicembre 2018**

Lunedì 17 Dicembre 2018	Martedì 18 Dicembre 2018	Mercoledì 19 Dicembre 2018	Giovedì 20 Dicembre 2018	Venerdì 21 Dicembre 2018	Sabato 22 Dicembre 2018	Domenica 23 Dicembre 2018
Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo	0,00	0,00

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 17 Dicembre 2018 a Domenica 23 Dicembre 2018**

Lunedì 17 Dicembre 2018	Martedì 18 Dicembre 2018	Mercoledì 19 Dicembre 2018	Giovedì 20 Dicembre 2018	Venerdì 21 Dicembre 2018	Sabato 22 Dicembre 2018	Domenica 23 Dicembre 2018
Impianto Fermo	143,10	142,60	141,70	Impianto Fermo	140,70	140,20

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA



