

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 19 Novembre 2018 a Domenica 25 Novembre 2018

Lunedì 19 Novembre 2018	Martedì 20 Novembre 2018	Mercoledì 21 Novembre 2018	Giovedì 22 Novembre 2018	Venerdì 23 Novembre 2018	Sabato 24 Novembre 2018	Domenica 25 Novembre 2018
6,08	1,58	2,31	1,41	2,31	1,52	4,72

Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 19 Novembre 2018 a Domenica 25 Novembre 2018

Lunedì 19 Novembre 2018	Martedì 20 Novembre 2018	Mercoledì 21 Novembre 2018	Giovedì 22 Novembre 2018	Venerdì 23 Novembre 2018	Sabato 24 Novembre 2018	Domenica 25 Novembre 2018
21,42	20,20	22,25	20,40	20,84	20,43	25,15

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 19 Novembre 2018 a Domenica 25 Novembre 2018

Lunedì 19 Novembre 2018	Martedì 20 Novembre 2018	Mercoledì 21 Novembre 2018	Giovedì 22 Novembre 2018	Venerdì 23 Novembre 2018	Sabato 24 Novembre 2018	Domenica 25 Novembre 2018
Impianto Fermo	1,71	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 19 Novembre 2018 a Domenica 25 Novembre 2018

Lunedì 19 Novembre 2018	Martedì 20 Novembre 2018	Mercoledì 21 Novembre 2018	Giovedì 22 Novembre 2018	Venerdì 23 Novembre 2018	Sabato 24 Novembre 2018	Domenica 25 Novembre 2018
Impianto Fermo	134,50	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	136,90	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

