

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 07 Gennaio 2019 a Domenica 13 Gennaio 2019

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 07 Gennaio 2019	Martedì 08 Gennaio 2019	Mercoledì 09 Gennaio 2019	Giovedì 10 Gennaio 2019	Venerdì 11 Gennaio 2019	Sabato 12 Gennaio 2019	Domenica 13 Gennaio 2019
1,39	Impianto Fermo	2,90	1,24	1,14	1,94	1,17

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 07 Gennaio 2019 a Domenica 13 Gennaio 2019

Lunedì 07 Gennaio 2019	Martedì 08 Gennaio 2019	Mercoledì 09 Gennaio 2019	Giovedì 10 Gennaio 2019	Venerdì 11 Gennaio 2019	Sabato 12 Gennaio 2019	Domenica 13 Gennaio 2019
21,65	Impianto Fermo	23,40	22,86	21,93	24,52	23,59

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 07 Gennaio 2019 a Domenica 13 Gennaio 2019

Lunedì 07 Gennaio 2019	Martedì 08 Gennaio 2019	Mercoledì 09 Gennaio 2019	Giovedì 10 Gennaio 2019	Venerdì 11 Gennaio 2019	Sabato 12 Gennaio 2019	Domenica 13 Gennaio 2019
0,00	0,00	Impianto Fermo	4,95	0,00	Impianto Fermo	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 07 Gennaio 2019 a Domenica 13 Gennaio 2019

Lunedì 07 Gennaio 2019	Martedì 08 Gennaio 2019	Mercoledì 09 Gennaio 2019	Giovedì 10 Gennaio 2019	Venerdì 11 Gennaio 2019	Sabato 12 Gennaio 2019	Domenica 13 Gennaio 2019
145,40	143,30	Impianto Fermo	132,10	141,80	Impianto Fermo	143,90



