

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 30 Dicembre 2018

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 24 Dicembre 2018	Martedì 25 Dicembre 2018	Mercoledì 26 Dicembre 2018	Giovedì 27 Dicembre 2018	Venerdì 28 Dicembre 2018	Sabato 29 Dicembre 2018	Domenica 30 Dicembre 2018
Impianto Fermo	2,90	1,44	1,25	1,01	1,90	1,08

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 30 Dicembre 2018

Lunedì 24 Dicembre 2018	Martedì 25 Dicembre 2018	Mercoledì 26 Dicembre 2018	Giovedì 27 Dicembre 2018	Venerdì 28 Dicembre 2018	Sabato 29 Dicembre 2018	Domenica 30 Dicembre 2018
Impianto Fermo	26,79	24,38	21,62	21,66	23,60	22,56

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 30 Dicembre 2018

Lunedì 24 Dicembre 2018	Martedì 25 Dicembre 2018	Mercoledì 26 Dicembre 2018	Giovedì 27 Dicembre 2018	Venerdì 28 Dicembre 2018	Sabato 29 Dicembre 2018	Domenica 30 Dicembre 2018
0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 30 Dicembre 2018

Lunedì 24 Dicembre 2018	Martedì 25 Dicembre 2018	Mercoledì 26 Dicembre 2018	Giovedì 27 Dicembre 2018	Venerdì 28 Dicembre 2018	Sabato 29 Dicembre 2018	Domenica 30 Dicembre 2018
140,30	146,50	145,00	143,10	142,10	141,70	Impianto Fermo



