

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 04 Febbraio 2019 a Domenica 10 Febbraio 2019

Lunedì 04 Febbraio 2019	Martedì 05 Febbraio 2019	Mercoledì 06 Febbraio 2019	Giovedì 07 Febbraio 2019	Venerdì 08 Febbraio 2019	Sabato 09 Febbraio 2019	Domenica 10 Febbraio 2019
2,00	0,41	1,48	1,77	1,52	1,97	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 04 Febbraio 2019 a Domenica 10 Febbraio 2019

Lunedì 04 Febbraio 2019	Martedì 05 Febbraio 2019	Mercoledì 06 Febbraio 2019	Giovedì 07 Febbraio 2019	Venerdì 08 Febbraio 2019	Sabato 09 Febbraio 2019	Domenica 10 Febbraio 2019
21,24	20,49	20,96	21,58	21,75	21,98	Impianto Fermo

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 04 Febbraio 2019 a Domenica 10 Febbraio 2019

Lunedì 04 Febbraio 2019	Martedì 05 Febbraio 2019	Mercoledì 06 Febbraio 2019	Giovedì 07 Febbraio 2019	Venerdì 08 Febbraio 2019	Sabato 09 Febbraio 2019	Domenica 10 Febbraio 2019
Impianto Fermo	0,00	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 04 Febbraio 2019 a Domenica 10 Febbraio 2019

Lunedì 04 Febbraio 2019	Martedì 05 Febbraio 2019	Mercoledì 06 Febbraio 2019	Giovedì 07 Febbraio 2019	Venerdì 08 Febbraio 2019	Sabato 09 Febbraio 2019	Domenica 10 Febbraio 2019
Impianto Fermo	139,30	139,40	Impianto Fermo	Impianto Fermo	140,90	138,10

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

