

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 11 Febbraio 2019 a Domenica 17 Febbraio 2019

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 11 Febbraio 2019	Martedì 12 Febbraio 2019	Mercoledì 13 Febbraio 2019	Giovedì 14 Febbraio 2019	Venerdì 15 Febbraio 2019	Sabato 16 Febbraio 2019	Domenica 17 Febbraio 2019
2,19	3,78	2,69	3,14	2,76	2,53	2,54

Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 11 Febbraio 2019 a Domenica 17 Febbraio 2019

Lunedì 11 Febbraio 2019	Martedì 12 Febbraio 2019	Mercoledì 13 Febbraio 2019	Giovedì 14 Febbraio 2019	Venerdì 15 Febbraio 2019	Sabato 16 Febbraio 2019	Domenica 17 Febbraio 2019
21,37	22,22	21,53	21,68	21,46	22,01	23,13

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 11 Febbraio 2019 a Domenica 17 Febbraio 2019

Lunedì 11 Febbraio 2019	Martedì 12 Febbraio 2019	Mercoledì 13 Febbraio 2019	Giovedì 14 Febbraio 2019	Venerdì 15 Febbraio 2019	Sabato 16 Febbraio 2019	Domenica 17 Febbraio 2019
0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 11 Febbraio 2019 a Domenica 17 Febbraio 2019

Lunedì 11 Febbraio 2019	Martedì 12 Febbraio 2019	Mercoledì 13 Febbraio 2019	Giovedì 14 Febbraio 2019	Venerdì 15 Febbraio 2019	Sabato 16 Febbraio 2019	Domenica 17 Febbraio 2019
137,60	148,90	145,80	142,30	141,00	140,00	Impianto Fermo

