

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 25 Febbraio 2019 a Domenica 03 Marzo 2019**

**CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA**

Lunedì 25 Febbraio 2019	Martedì 26 Febbraio 2019	Mercoledì 27 Febbraio 2019	Giovedì 28 Febbraio 2019	Venerdì 01 Marzo 2019	Sabato 02 Marzo 2019	Domenica 03 Marzo 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,57	3,59

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 25 Febbraio 2019 a Domenica 03 Marzo 2019**

Lunedì 25 Febbraio 2019	Martedì 26 Febbraio 2019	Mercoledì 27 Febbraio 2019	Giovedì 28 Febbraio 2019	Venerdì 01 Marzo 2019	Sabato 02 Marzo 2019	Domenica 03 Marzo 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	19,12	22,20

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 25 Febbraio 2019 a Domenica 03 Marzo 2019**

Lunedì 25 Febbraio 2019	Martedì 26 Febbraio 2019	Mercoledì 27 Febbraio 2019	Giovedì 28 Febbraio 2019	Venerdì 01 Marzo 2019	Sabato 02 Marzo 2019	Domenica 03 Marzo 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	0,00	0,04	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 25 Febbraio 2019 a Domenica 03 Marzo 2019**

Lunedì 25 Febbraio 2019	Martedì 26 Febbraio 2019	Mercoledì 27 Febbraio 2019	Giovedì 28 Febbraio 2019	Venerdì 01 Marzo 2019	Sabato 02 Marzo 2019	Domenica 03 Marzo 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	140,90	150,20	144,90	Impianto Fermo



