

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 01 Aprile 2019 a Domenica 07 Aprile 2019

Lunedì 01 Aprile 2019	Lunedì 02 Aprile 2019	Lunedì 03 Aprile 2019	Lunedì 04 Aprile 2019	Lunedì 05 Aprile 2019	Lunedì 06 Aprile 2019	Lunedì 07 Aprile 2019
1,26	0,60	0,25	0,35	0,08	0,24	0,36

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 01 Aprile 2019 a Domenica 07 Aprile 2019

Lunedì 01 Aprile 2019	Lunedì 02 Aprile 2019	Lunedì 03 Aprile 2019	Lunedì 04 Aprile 2019	Lunedì 05 Aprile 2019	Lunedì 06 Aprile 2019	Lunedì 07 Aprile 2019
23,65	24,85	23,04	22,25	20,76	23,08	23,81

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 01 Aprile 2019 a Domenica 07 Aprile 2019

Lunedì 01 Aprile 2019	Lunedì 02 Aprile 2019	Lunedì 03 Aprile 2019	Lunedì 04 Aprile 2019	Lunedì 05 Aprile 2019	Lunedì 06 Aprile 2019	Lunedì 07 Aprile 2019
0,00	Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 01 Aprile 2019 a Domenica 07 Aprile 2019

Lunedì 01 Aprile 2019	Lunedì 02 Aprile 2019	Lunedì 03 Aprile 2019	Lunedì 04 Aprile 2019	Lunedì 05 Aprile 2019	Lunedì 06 Aprile 2019	Lunedì 07 Aprile 2019
144,50	Impianto Fermo	140,80	135,6	139,70	138,50	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA



