

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 08 Aprile 2019 a Domenica 14 Aprile 2019

Lunedì 08 Aprile 2019	Lunedì 09 Aprile 2019	Lunedì 10 Aprile 2019	Lunedì 11 Aprile 2019	Lunedì 12 Aprile 2019	Lunedì 13 Aprile 2019	Lunedì 14 Aprile 2019
0,00	0,41	0,60	0,36	1,06	1,92	2,30

Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 08 Aprile 2019 a Domenica 14 Aprile 2019

Lunedì 08 Aprile 2019	Lunedì 09 Aprile 2019	Lunedì 10 Aprile 2019	Lunedì 11 Aprile 2019	Lunedì 12 Aprile 2019	Lunedì 13 Aprile 2019	Lunedì 14 Aprile 2019
20,54	20,83	21,35	20,41	21,30	22,04	22,40

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 08 Aprile 2019 a Domenica 14 Aprile 2019

Lunedì 08 Aprile 2019	Lunedì 09 Aprile 2019	Lunedì 10 Aprile 2019	Lunedì 11 Aprile 2019	Lunedì 12 Aprile 2019	Lunedì 13 Aprile 2019	Lunedì 14 Aprile 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 08 Aprile 2019 a Domenica 14 Aprile 2019

Lunedì 08 Aprile 2019	Lunedì 09 Aprile 2019	Lunedì 10 Aprile 2019	Lunedì 11 Aprile 2019	Lunedì 12 Aprile 2019	Lunedì 13 Aprile 2019	Lunedì 14 Aprile 2019
136,70	133,90	136,00	137,5	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA



