

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 11 Marzo 2019 a Domenica 17 Marzo 2019

Lunedì 11 Marzo 2019	Lunedì 12 Marzo 2019	Lunedì 13 Marzo 2019	Lunedì 14 Marzo 2019	Lunedì 15 Marzo 2019	Lunedì 16 Marzo 2019	Lunedì 17 Marzo 2019
3,70	Impianto Fermo	1,60	1,83	0,79	0,10	1,84

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 11 Marzo 2019 a Domenica 17 Marzo 2019

Lunedì 11 Marzo 2019	Lunedì 12 Marzo 2019	Lunedì 13 Marzo 2019	Lunedì 14 Marzo 2019	Lunedì 15 Marzo 2019	Lunedì 16 Marzo 2019	Lunedì 17 Marzo 2019
23,29	Impianto Fermo	21,36	21,89	23,25	20,55	22,52

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 11 Marzo 2019 a Domenica 17 Marzo 2019

Lunedì 11 Marzo 2019	Lunedì 12 Marzo 2019	Lunedì 13 Marzo 2019	Lunedì 14 Marzo 2019	Lunedì 15 Marzo 2019	Lunedì 16 Marzo 2019	Lunedì 17 Marzo 2019
0,00	0,00	Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 11 Marzo 2019 a Domenica 17 Marzo 2019

Lunedì 11 Marzo 2019	Lunedì 12 Marzo 2019	Lunedì 13 Marzo 2019	Lunedì 14 Marzo 2019	Lunedì 15 Marzo 2019	Lunedì 16 Marzo 2019	Lunedì 17 Marzo 2019
134,00	144,80	Impianto Fermo	133,90	136,30	138,30	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

