

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 15 Aprile 2019 a Domenica 21 Aprile 2019

Lunedì 15 Aprile 2019	Lunedì 16 Aprile 2019	Lunedì 17 Aprile 2019	Lunedì 18 Aprile 2019	Lunedì 19 Aprile 2019	Lunedì 20 Aprile 2019	Lunedì 21 Aprile 2019
3,36	2,24	1,71	0,86	0,23	0,07	0,00

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 15 Aprile 2019 a Domenica 21 Aprile 2019

Lunedì 15 Aprile 2019	Lunedì 16 Aprile 2019	Lunedì 17 Aprile 2019	Lunedì 18 Aprile 2019	Lunedì 19 Aprile 2019	Lunedì 20 Aprile 2019	Lunedì 21 Aprile 2019
22,80	22,41	22,41	21,53	19,70	21,95	22,02

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 15 Aprile 2019 a Domenica 21 Aprile 2019

Lunedì 15 Aprile 2019	Lunedì 16 Aprile 2019	Lunedì 17 Aprile 2019	Lunedì 18 Aprile 2019	Lunedì 19 Aprile 2019	Lunedì 20 Aprile 2019	Lunedì 21 Aprile 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 15 Aprile 2019 a Domenica 21 Aprile 2019

Lunedì 15 Aprile 2019	Lunedì 16 Aprile 2019	Lunedì 17 Aprile 2019	Lunedì 18 Aprile 2019	Lunedì 19 Aprile 2019	Lunedì 20 Aprile 2019	Lunedì 21 Aprile 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	136,30	Impianto Fermo	140,60	141,80	138,40

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

