

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 18 Marzo 2019 a Domenica 24 Marzo 2019

Lunedì 18 Marzo 2019	Lunedì 19 Marzo 2019	Lunedì 20 Marzo 2019	Lunedì 21 Marzo 2019	Lunedì 22 Marzo 2019	Lunedì 23 Marzo 2019	Lunedì 24 Marzo 2019
0,39	0,00	3,92	Impianto Fermo	0,22	Impianto Fermo	0,90

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 18 Marzo 2019 a Domenica 24 Marzo 2019

Lunedì 18 Marzo 2019	Lunedì 19 Marzo 2019	Lunedì 20 Marzo 2019	Lunedì 21 Marzo 2019	Lunedì 22 Marzo 2019	Lunedì 23 Marzo 2019	Lunedì 24 Marzo 2019
21,89	21,52	26,01	Impianto Fermo	20,83	Impianto Fermo	21,87

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 18 Marzo 2019 a Domenica 24 Marzo 2019

Lunedì 18 Marzo 2019	Lunedì 19 Marzo 2019	Lunedì 20 Marzo 2019	Lunedì 21 Marzo 2019	Lunedì 22 Marzo 2019	Lunedì 23 Marzo 2019	Lunedì 24 Marzo 2019
0,00	Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 18 Marzo 2019 a Domenica 24 Marzo 2019

Lunedì 18 Marzo 2019	Lunedì 19 Marzo 2019	Lunedì 20 Marzo 2019	Lunedì 21 Marzo 2019	Lunedì 22 Marzo 2019	Lunedì 23 Marzo 2019	Lunedì 24 Marzo 2019
134,60	Impianto Fermo	136,70	139,40	146,20	139,60	152,00

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

