

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 22 Aprile 2019 a Domenica 28 Aprile 2019

Lunedì 22 Aprile 2019	Martedì 23 Aprile 2019	Mercoledì 24 Aprile 2019	Giovedì 25 Aprile 2019	Venerdì 26 Aprile 2019	Sabato 27 Aprile 2019	Domenica 28 Aprile 2019
0,10	0,00	0,00	0,16	0,26	2,37	1,41

Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 22 Aprile 2019 a Domenica 28 Aprile 2019

Lunedì 22 Aprile 2019	Martedì 23 Aprile 2019	Mercoledì 24 Aprile 2019	Giovedì 25 Aprile 2019	Venerdì 26 Aprile 2019	Sabato 27 Aprile 2019	Domenica 28 Aprile 2019
20,16	21,77	20,67	19,11	21,46	22,18	27,56

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 22 Aprile 2019 a Domenica 28 Aprile 2019

Lunedì 22 Aprile 2019	Martedì 23 Aprile 2019	Mercoledì 24 Aprile 2019	Giovedì 25 Aprile 2019	Venerdì 26 Aprile 2019	Sabato 27 Aprile 2019	Domenica 28 Aprile 2019
0,00	Impianto Fermo	0,00	0,00	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 22 Aprile 2019 a Domenica 28 Aprile 2019

Lunedì 22 Aprile 2019	Martedì 23 Aprile 2019	Mercoledì 24 Aprile 2019	Giovedì 25 Aprile 2019	Venerdì 26 Aprile 2019	Sabato 27 Aprile 2019	Domenica 28 Aprile 2019
134,00	Impianto Fermo	130,20	135,00	Impianto Fermo	139,40	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

