

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 06 Maggio 2019 a Domenica 12 Maggio 2019

Lunedì 06 Maggio 2019	Martedì 07 Maggio 2019	Mercoledì 08 Maggio 2019	Giovedì 09 Maggio 2019	Venerdì 10 Maggio 2019	Sabato 11 Maggio 2019	Domenica 12 Maggio 2019
0,59	1,06	0,80	0,95	1,76	2,02	5,48

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 06 Maggio 2019 a Domenica 12 Maggio 2019

Lunedì 06 Maggio 2019	Martedì 07 Maggio 2019	Mercoledì 08 Maggio 2019	Giovedì 09 Maggio 2019	Venerdì 10 Maggio 2019	Sabato 11 Maggio 2019	Domenica 12 Maggio 2019
23,81	21,94	21,46	21,61	21,23	21,38	23,52

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 06 Maggio 2019 a Domenica 12 Maggio 2019

Lunedì 06 Maggio 2019	Martedì 07 Maggio 2019	Mercoledì 08 Maggio 2019	Giovedì 09 Maggio 2019	Venerdì 10 Maggio 2019	Sabato 11 Maggio 2019	Domenica 12 Maggio 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 06 Maggio 2019 a Domenica 12 Maggio 2019

Lunedì 06 Maggio 2019	Martedì 07 Maggio 2019	Mercoledì 08 Maggio 2019	Giovedì 09 Maggio 2019	Venerdì 10 Maggio 2019	Sabato 11 Maggio 2019	Domenica 12 Maggio 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	136,50	136,10	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

