

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 13 Maggio 2019 a Domenica 19 Maggio 2019

Lunedì 13 Maggio 2019	Martedì 14 Maggio 2019	Mercoledì 15 Maggio 2019	Giovedì 16 Maggio 2019	Venerdì 17 Maggio 2019	Sabato 18 Maggio 2019	Domenica 19 Maggio 2019
2,65	3,89	0,00	0,40	0,67	0,48	0,81

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 13 Maggio 2019 a Domenica 19 Maggio 2019

Lunedì 13 Maggio 2019	Martedì 14 Maggio 2019	Mercoledì 15 Maggio 2019	Giovedì 16 Maggio 2019	Venerdì 17 Maggio 2019	Sabato 18 Maggio 2019	Domenica 19 Maggio 2019
20,24	22,02	19,42	20,31	20,20	22,05	23,84

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 13 Maggio 2019 a Domenica 19 Maggio 2019

Lunedì 13 Maggio 2019	Martedì 14 Maggio 2019	Mercoledì 15 Maggio 2019	Giovedì 16 Maggio 2019	Venerdì 17 Maggio 2019	Sabato 18 Maggio 2019	Domenica 19 Maggio 2019
Impianto Fermo	0,00	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 13 Maggio 2019 a Domenica 19 Maggio 2019

Lunedì 13 Maggio 2019	Martedì 14 Maggio 2019	Mercoledì 15 Maggio 2019	Giovedì 16 Maggio 2019	Venerdì 17 Maggio 2019	Sabato 18 Maggio 2019	Domenica 19 Maggio 2019
Impianto Fermo	132,30	135,70	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA



