

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 20 Maggio 2019 a Domenica 26 Maggio 2019

Lunedì 20 Maggio 2019	Martedì 21 Maggio 2019	Mercoledì 22 Maggio 2019	Giovedì 23 Maggio 2019	Venerdì 24 Maggio 2019	Sabato 25 Maggio 2019	Domenica 26 Maggio 2019
0,37	0,83	0,00	0,62	1,13	0,05	3,68

Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 20 Maggio 2019 a Domenica 26 Maggio 2019

Lunedì 20 Maggio 2019	Martedì 21 Maggio 2019	Mercoledì 22 Maggio 2019	Giovedì 23 Maggio 2019	Venerdì 24 Maggio 2019	Sabato 25 Maggio 2019	Domenica 26 Maggio 2019
21,65	22,54	18,46	22,22	23,42	18,38	20,93

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 20 Maggio 2019 a Domenica 26 Maggio 2019

Lunedì 20 Maggio 2019	Martedì 21 Maggio 2019	Mercoledì 22 Maggio 2019	Giovedì 23 Maggio 2019	Venerdì 24 Maggio 2019	Sabato 25 Maggio 2019	Domenica 26 Maggio 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 20 Maggio 2019 a Domenica 26 Maggio 2019

Lunedì 20 Maggio 2019	Martedì 21 Maggio 2019	Mercoledì 22 Maggio 2019	Giovedì 23 Maggio 2019	Venerdì 24 Maggio 2019	Sabato 25 Maggio 2019	Domenica 26 Maggio 2019
139,60	140,60	136,70	135,90	133,70	135,90	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA



