

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 03 Giugno 2019 a Domenica 09 Giugno 2019

Lunedì 03 Giugno 2019	Martedì 04 Giugno 2019	Mercoledì 05 Giugno 2019	Giovedì 06 Giugno 2019	Venerdì 07 Giugno 2019	Sabato 08 Giugno 2019	Domenica 09 Giugno 2019
1,86	2,74	0,79	3,09	0,07	0,00	0,08

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 03 Giugno 2019 a Domenica 09 Giugno 2019

Lunedì 03 Giugno 2019	Martedì 04 Giugno 2019	Mercoledì 05 Giugno 2019	Giovedì 06 Giugno 2019	Venerdì 07 Giugno 2019	Sabato 08 Giugno 2019	Domenica 09 Giugno 2019
20,30	21,58	19,64	21,51	19,89	17,42	20,83

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 03 Giugno 2019 a Domenica 09 Giugno 2019

Lunedì 03 Giugno 2019	Martedì 04 Giugno 2019	Mercoledì 05 Giugno 2019	Giovedì 06 Giugno 2019	Venerdì 07 Giugno 2019	Sabato 08 Giugno 2019	Domenica 09 Giugno 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 03 Giugno 2019 a Domenica 09 Giugno 2019

Lunedì 03 Giugno 2019	Martedì 04 Giugno 2019	Mercoledì 05 Giugno 2019	Giovedì 06 Giugno 2019	Venerdì 07 Giugno 2019	Sabato 08 Giugno 2019	Domenica 09 Giugno 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	141,80	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

