

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 15 Luglio 2019 a Domenica 21 Luglio 2019

Lunedì 15 Luglio 2019	Martedì 16 Luglio 2019	Mercoledì 17 Luglio 2019	Giovedì 18 Luglio 2019	Venerdì 19 Luglio 2019	Sabato 20 Luglio 2019	Domenica 21 Luglio 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 15 Luglio 2019 a Domenica 21 Luglio 2019

Lunedì 15 Luglio 2019	Martedì 16 Luglio 2019	Mercoledì 17 Luglio 2019	Giovedì 18 Luglio 2019	Venerdì 19 Luglio 2019	Sabato 20 Luglio 2019	Domenica 21 Luglio 2019
18,94	17,43	18,42	18,98	17,75	18,62	21,46

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 15 Luglio 2019 a Domenica 21 Luglio 2019

Lunedì 15 Luglio 2019	Martedì 16 Luglio 2019	Mercoledì 17 Luglio 2019	Giovedì 18 Luglio 2019	Venerdì 19 Luglio 2019	Sabato 20 Luglio 2019	Domenica 21 Luglio 2019
Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 15 Luglio 2019 a Domenica 21 Luglio 2019

Lunedì 15 Luglio 2019	Martedì 16 Luglio 2019	Mercoledì 17 Luglio 2019	Giovedì 18 Luglio 2019	Venerdì 19 Luglio 2019	Sabato 20 Luglio 2019	Domenica 21 Luglio 2019
Impianto Fermo	130,20	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	139,70	Impianto Fermo

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

