

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3
LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3
Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 22 Luglio 2019 a Domenica 28 Luglio 2019

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

Lunedì 22	Martedì 23	Mercoledì 24	Giovedì 25	Venerdì 26	Sabato 27	Domenica 28
Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019
0,96	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 22 Luglio 2019 a Domenica 28 Luglio 2019

Lunedì 22	Martedì 23	Mercoledì 24	Giovedì 25	Venerdì 26	Sabato 27	Domenica 28
Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019
17,85	19,53	17,43	17,02	17,32	17,89	24,10

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 22 Luglio 2019 a Domenica 28 Luglio 2019

Lunedì 22	Martedì 23	Mercoledì 24	Giovedì 25	Venerdì 26	Sabato 27	Domenica 28
Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019
Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 22 Luglio 2019 a Domenica 28 Luglio 2019

Lunedì 22	Martedì 23	Mercoledì 24	Giovedì 25	Venerdì 26	Sabato 27	Domenica 28
Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019	Luglio 2019
Impianto Fermo	126,20	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	129,90	Impianto Fermo