

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 24 Giugno 2019 a Domenica 30 Giugno 2019

Lunedì 24 Giugno 2019	Martedì 25 Giugno 2019	Mercoledì 26 Giugno 2019	Giovedì 27 Giugno 2019	Venerdì 28 Giugno 2019	Sabato 29 Giugno 2019	Domenica 30 Giugno 2019
0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 24 Giugno 2019 a Domenica 30 Giugno 2019

Lunedì 24 Giugno 2019	Martedì 25 Giugno 2019	Mercoledì 26 Giugno 2019	Giovedì 27 Giugno 2019	Venerdì 28 Giugno 2019	Sabato 29 Giugno 2019	Domenica 30 Giugno 2019
17,64	17,19	17,32	18,21	17,66	20,80	20,25

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 24 Giugno 2019 a Domenica 30 Giugno 2019

Lunedì 24 Giugno 2019	Martedì 25 Giugno 2019	Mercoledì 26 Giugno 2019	Giovedì 27 Giugno 2019	Venerdì 28 Giugno 2019	Sabato 29 Giugno 2019	Domenica 30 Giugno 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 24 Giugno 2019 a Domenica 30 Giugno 2019

Lunedì 24 Giugno 2019	Martedì 25 Giugno 2019	Mercoledì 26 Giugno 2019	Giovedì 27 Giugno 2019	Venerdì 28 Giugno 2019	Sabato 29 Giugno 2019	Domenica 30 Giugno 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	132,90	Impianto Fermo	Impianto Fermo