

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 12 Agosto 2019 a Domenica 18 Agosto 2019**

Lunedì 12 Agosto 2019	Martedì 13 Agosto 2019	Mercoledì 14 Agosto 2019	Giovedì 15 Agosto 2019	Venerdì 16 Agosto 2019	Sabato 17 Agosto 2019	Domenica 18 Agosto 2019
0,46	0,00	0,17	4,23	0,00	2,63	3,39

**Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 12 Agosto 2019 a Domenica 18 Agosto 2019**

Lunedì 12 Agosto 2019	Martedì 13 Agosto 2019	Mercoledì 14 Agosto 2019	Giovedì 15 Agosto 2019	Venerdì 16 Agosto 2019	Sabato 17 Agosto 2019	Domenica 18 Agosto 2019
17,23	16,33	17,33	21,57	17,41	22,00	26,83

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 12 Agosto 2019 a Domenica 18 Agosto 2019**

Lunedì 12 Agosto 2019	Martedì 13 Agosto 2019	Mercoledì 14 Agosto 2019	Giovedì 15 Agosto 2019	Venerdì 16 Agosto 2019	Sabato 17 Agosto 2019	Domenica 18 Agosto 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 12 Agosto 2019 a Domenica 18 Agosto 2019**

Lunedì 12 Agosto 2019	Martedì 13 Agosto 2019	Mercoledì 14 Agosto 2019	Giovedì 15 Agosto 2019	Venerdì 16 Agosto 2019	Sabato 17 Agosto 2019	Domenica 18 Agosto 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	124,90	130,60	137,20	134,50	137,70

CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA



