Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3
LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3
Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 28 Ottobre 2019 a Domenica 03 Novembre 2019

Martedì 28 Ottobre 2019	Martedì 29 Ottobre 2019	Mercoledì 30 Ottobre 2019	Giovedì 31 Ottobre 2019	Venerdì 01 Novembre 2019	Sabato 02 Novembre 2019	Domenica 03 Novembre 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 28 Ottobre 2019 a Domenica 03 Novembre 2019

Martedì 28 Ottobre 2019	Martedì 29 Ottobre 2019	Mercoledì 30 Ottobre 2019	Giovedì 31 Ottobre 2019	Venerdì 01 Novembre 2019	Sabato 02 Novembre 2019	Domenica 03 Novembre 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3
LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3
Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 28 Ottobre 2019 a Domenica 03 Novembre 2019

Martedì 28 Ottobre 2019	Martedì 29 Ottobre 2019	Mercoledì 30 Ottobre 2019	Giovedì 31 Ottobre 2019	Venerdì 01 Novembre 2019	Sabato 02 Novembre 2019	Domenica 03 Novembre 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 28 Ottobre 2019 a Domenica 03 Novembre 2019

Martedì 28 Ottobre 2019	Martedì 29 Ottobre 2019	Mercoledì 30 Ottobre 2019	Giovedì 31 Ottobre 2019	Venerdì 01 Novembre 2019	Sabato 02 Novembre 2019	Domenica 03 Novembre 2019
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

,