

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 02 Dicembre 2019 a Domenica 08 Dicembre 2019

Lunedì 02 Dicembre 2019	Martedì 03 Dicembre 2019	Mercoledì 04 Dicembre 2019	Giovedì 05 Dicembre 2019	Venerdì 06 Dicembre 2019	Sabato 07 Dicembre 2019	Domenica 08 Dicembre 2019
0,11	4,33	0,06	0,22	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 02 Dicembre 2019 a Domenica 08 Dicembre 2019

Lunedì 02 Dicembre 2019	Martedì 03 Dicembre 2019	Mercoledì 04 Dicembre 2019	Giovedì 05 Dicembre 2019	Venerdì 06 Dicembre 2019	Sabato 07 Dicembre 2019	Domenica 08 Dicembre 2019
24,37	24,27	26,45	23,92	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 02 Dicembre 2019 a Domenica 08 Dicembre 2019

Lunedì 02 Dicembre 2019	Martedì 03 Dicembre 2019	Mercoledì 04 Dicembre 2019	Giovedì 05 Dicembre 2019	Venerdì 06 Dicembre 2019	Sabato 07 Dicembre 2019	Domenica 08 Dicembre 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 02 Dicembre 2019 a Domenica 08 Dicembre 2019

Lunedì 02 Dicembre 2019	Martedì 03 Dicembre 2019	Mercoledì 04 Dicembre 2019	Giovedì 05 Dicembre 2019	Venerdì 06 Dicembre 2019	Sabato 07 Dicembre 2019	Domenica 08 Dicembre 2019
138,00	134,70	138,60	139,90	136,80	146,70	148,10

