

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 13 Gennaio 2020 a Domenica 19 Gennaio 2020**

Lunedì 13 Gennaio 2020	Martedì 14 Gennaio 2020	Mercoledì 15 Gennaio 2020	Giovedì 16 Gennaio 2020	Venerdì 17 Gennaio 2020	Sabato 18 Gennaio 2020	Domenica 19 Gennaio 2020
0,58	0,01	2,76	0,06	0,00	0,56	1,98

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 13 Gennaio 2020 a Domenica 19 Gennaio 2020**

Lunedì 13 Gennaio 2020	Martedì 14 Gennaio 2020	Mercoledì 15 Gennaio 2020	Giovedì 16 Gennaio 2020	Venerdì 17 Gennaio 2020	Sabato 18 Gennaio 2020	Domenica 19 Gennaio 2020
23,52	22,61	22,47	22,32	23,64	23,55	23,08

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 13 Gennaio 2020 a Domenica 19 Gennaio 2020**

Lunedì 13 Gennaio 2020	Martedì 14 Gennaio 2020	Mercoledì 15 Gennaio 2020	Giovedì 16 Gennaio 2020	Venerdì 17 Gennaio 2020	Sabato 18 Gennaio 2020	Domenica 19 Gennaio 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 13 Gennaio 2020 a Domenica 19 Gennaio 2020**

Lunedì 13 Gennaio 2020	Martedì 14 Gennaio 2020	Mercoledì 15 Gennaio 2020	Giovedì 16 Gennaio 2020	Venerdì 17 Gennaio 2020	Sabato 18 Gennaio 2020	Domenica 19 Gennaio 2020
139,70	141,90	141,10	141,60	143,50	143,50	Impianto Fermo



