

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 20 Gennaio 2020 a Domenica 26 Gennaio 2020

Lunedì 20 Gennaio 2020	Martedì 21 Gennaio 2020	Mercoledì 22 Gennaio 2020	Giovedì 23 Gennaio 2020	Venerdì 24 Gennaio 2020	Sabato 25 Gennaio 2020	Domenica 26 Gennaio 2020
3,48	0,01	0,00	0,44	0,22	0,14	10,91

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 20 Gennaio 2020 a Domenica 26 Gennaio 2020

Lunedì 20 Gennaio 2020	Martedì 21 Gennaio 2020	Mercoledì 22 Gennaio 2020	Giovedì 23 Gennaio 2020	Venerdì 24 Gennaio 2020	Sabato 25 Gennaio 2020	Domenica 26 Gennaio 2020
23,21	22,59	23,39	22,95	23,17	22,55	24,97

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 20 Gennaio 2020 a Domenica 26 Gennaio 2020

Lunedì 20 Gennaio 2020	Martedì 21 Gennaio 2020	Mercoledì 22 Gennaio 2020	Giovedì 23 Gennaio 2020	Venerdì 24 Gennaio 2020	Sabato 25 Gennaio 2020	Domenica 26 Gennaio 2020
Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 20 Gennaio 2020 a Domenica 26 Gennaio 2020

Lunedì 20 Gennaio 2020	Martedì 21 Gennaio 2020	Mercoledì 22 Gennaio 2020	Giovedì 23 Gennaio 2020	Venerdì 24 Gennaio 2020	Sabato 25 Gennaio 2020	Domenica 26 Gennaio 2020
Impianto Fermo	141,90	146,00	141,50	143,30	140,80	143,40

