

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSR 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSR 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSR da Lunedì 03 Febbraio 2020 a Domenica 09 Febbraio 2020**

Lunedì 03 Febbraio 2020	Martedì 04 Febbraio 2020	Mercoledì 05 Febbraio 2020	Giovedì 06 Febbraio 2020	Venerdì 07 Febbraio 2020	Sabato 08 Febbraio 2020	Domenica 09 Febbraio 2020
3,79	7,24	2,24	6,16	1,24	0,87	5,06

**Media giornaliera NOX HRSR da Lunedì 03 Febbraio 2020 a Domenica 09 Febbraio 2020**

Lunedì 03 Febbraio 2020	Martedì 04 Febbraio 2020	Mercoledì 05 Febbraio 2020	Giovedì 06 Febbraio 2020	Venerdì 07 Febbraio 2020	Sabato 08 Febbraio 2020	Domenica 09 Febbraio 2020
22,47	24,28	23,98	24,21	23,66	22,52	24,34

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 03 Febbraio 2020 a Domenica 09 Febbraio 2020**

Lunedì 03 Febbraio 2020	Martedì 04 Febbraio 2020	Mercoledì 05 Febbraio 2020	Giovedì 06 Febbraio 2020	Venerdì 07 Febbraio 2020	Sabato 08 Febbraio 2020	Domenica 09 Febbraio 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	0,00

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 03 Febbraio 2020 a Domenica 09 Febbraio 2020**

Lunedì 03 Febbraio 2020	Martedì 04 Febbraio 2020	Mercoledì 05 Febbraio 2020	Giovedì 06 Febbraio 2020	Venerdì 07 Febbraio 2020	Sabato 08 Febbraio 2020	Domenica 09 Febbraio 2020
143,90	143,30	152,70	152,30	Impianto Fermo	Impianto Fermo	150,60



