

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 10 Febbraio 2020 a Domenica 16 Febbraio 2020

Lunedì 10 Febbraio 2020	Martedì 11 Febbraio 2020	Mercoledì 12 Febbraio 2020	Giovedì 13 Febbraio 2020	Venerdì 14 Febbraio 2020	Sabato 15 Febbraio 2020	Domenica 16 Febbraio 2020
5,48	1,96	0,00	0,00	1,05	0,00	5,49

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 10 Febbraio 2020 a Domenica 16 Febbraio 2020

Lunedì 10 Febbraio 2020	Martedì 11 Febbraio 2020	Mercoledì 12 Febbraio 2020	Giovedì 13 Febbraio 2020	Venerdì 14 Febbraio 2020	Sabato 15 Febbraio 2020	Domenica 16 Febbraio 2020
22,71	22,39	21,99	22,14	21,83	22,59	24,26

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 10 Febbraio 2020 a Domenica 16 Febbraio 2020

Lunedì 10 Febbraio 2020	Martedì 11 Febbraio 2020	Mercoledì 12 Febbraio 2020	Giovedì 13 Febbraio 2020	Venerdì 14 Febbraio 2020	Sabato 15 Febbraio 2020	Domenica 16 Febbraio 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 10 Febbraio 2020 a Domenica 16 Febbraio 2020

Lunedì 10 Febbraio 2020	Martedì 11 Febbraio 2020	Mercoledì 12 Febbraio 2020	Giovedì 13 Febbraio 2020	Venerdì 14 Febbraio 2020	Sabato 15 Febbraio 2020	Domenica 16 Febbraio 2020
147,40	146,60	145,00	148,60	150,60	151,20	Impianto Fermo

