

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 17 Febbraio 2020 a Domenica 23 Febbraio 2020

Lunedì 17 Febbraio 2020	Martedì 18 Febbraio 2020	Mercoledì 19 Febbraio 2020	Giovedì 20 Febbraio 2020	Venerdì 21 Febbraio 2020	Sabato 22 Febbraio 2020	Domenica 23 Febbraio 2020
0,43	0,00	0,00	5,75	3,34	5,70	5,88

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 17 Febbraio 2020 a Domenica 23 Febbraio 2020

Lunedì 17 Febbraio 2020	Martedì 18 Febbraio 2020	Mercoledì 19 Febbraio 2020	Giovedì 20 Febbraio 2020	Venerdì 21 Febbraio 2020	Sabato 22 Febbraio 2020	Domenica 23 Febbraio 2020
21,75	21,56	21,38	23,11	23,04	23,41	23,75

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 17 Febbraio 2020 a Domenica 23 Febbraio 2020

Lunedì 17 Febbraio 2020	Martedì 18 Febbraio 2020	Mercoledì 19 Febbraio 2020	Giovedì 20 Febbraio 2020	Venerdì 21 Febbraio 2020	Sabato 22 Febbraio 2020	Domenica 23 Febbraio 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 17 Febbraio 2020 a Domenica 23 Febbraio 2020

Lunedì 17 Febbraio 2020	Martedì 18 Febbraio 2020	Mercoledì 19 Febbraio 2020	Giovedì 20 Febbraio 2020	Venerdì 21 Febbraio 2020	Sabato 22 Febbraio 2020	Domenica 23 Febbraio 2020
144,90	146,80	148,10	152,60	Impianto Fermo	152,60	152,80

