

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 27 Gennaio 2020 a Domenica 02 Febbraio 2020**

Lunedì 27 Gennaio 2020	Martedì 28 Gennaio 2020	Mercoledì 29 Gennaio 2020	Giovedì 30 Gennaio 2020	Venerdì 31 Gennaio 2020	Sabato 01 Febbraio 2020	Domenica 02 Febbraio 2020
Impianto Fermo	1,90	1,71	0,59	0,00	0,74	7,52

**Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 27 Gennaio 2020 a Domenica 02 Febbraio 2020**

Lunedì 27 Gennaio 2020	Martedì 28 Gennaio 2020	Mercoledì 29 Gennaio 2020	Giovedì 30 Gennaio 2020	Venerdì 31 Gennaio 2020	Sabato 01 Febbraio 2020	Domenica 02 Febbraio 2020
Impianto Fermo	23,66	23,90	22,94	21,67	22,74	23,98

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 27 Gennaio 2020 a Domenica 02 Febbraio 2020**

Lunedì 27 Gennaio 2020	Martedì 28 Gennaio 2020	Mercoledì 29 Gennaio 2020	Giovedì 30 Gennaio 2020	Venerdì 31 Gennaio 2020	Sabato 01 Febbraio 2020	Domenica 02 Febbraio 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 27 Gennaio 2020 a Domenica 02 Febbraio 2020**

Lunedì 27 Gennaio 2020	Martedì 28 Gennaio 2020	Mercoledì 29 Gennaio 2020	Giovedì 30 Gennaio 2020	Venerdì 31 Gennaio 2020	Sabato 01 Febbraio 2020	Domenica 02 Febbraio 2020
148,00	150,70	145,70	147,80	145,60	144,00	143,50



