

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 16 Marzo 2020 a Domenica 22 Marzo 2020

Lunedì 16 Marzo 2020	Martedì 17 Marzo 2020	Mercoledì 18 Marzo 2020	Giovedì 19 Marzo 2020	Venerdì 20 Marzo 2020	Sabato 21 Marzo 2020	Domenica 22 Marzo 2020
8,39	6,05	0,00	0,00	0,57	8,79	9,63

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 16 Marzo 2020 a Domenica 22 Marzo 2020

Lunedì 16 Marzo 2020	Martedì 17 Marzo 2020	Mercoledì 18 Marzo 2020	Giovedì 19 Marzo 2020	Venerdì 20 Marzo 2020	Sabato 21 Marzo 2020	Domenica 22 Marzo 2020
24,05	23,34	20,64	21,31	21,15	23,83	23,33

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 16 Marzo 2020 a Domenica 22 Marzo 2020

Lunedì 16 Marzo 2020	Martedì 17 Marzo 2020	Mercoledì 18 Marzo 2020	Giovedì 19 Marzo 2020	Venerdì 20 Marzo 2020	Sabato 21 Marzo 2020	Domenica 22 Marzo 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 16 Marzo 2020 a Domenica 22 Marzo 2020

Lunedì 16 Marzo 2020	Martedì 17 Marzo 2020	Mercoledì 18 Marzo 2020	Giovedì 19 Marzo 2020	Venerdì 20 Marzo 2020	Sabato 21 Marzo 2020	Domenica 22 Marzo 2020
152,40	153,00	151,50	156,20	153,40	Impianto Fermo	148,10

