

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 23 Marzo 2020 a Domenica 29 Marzo 2020**

Lunedì 23 Marzo 2020	Martedì 24 Marzo 2020	Mercoledì 25 Marzo 2020	Giovedì 26 Marzo 2020	Venerdì 27 Marzo 2020	Sabato 28 Marzo 2020	Domenica 29 Marzo 2020
14,69	5,09	9,22	9,35	8,11	8,99	8,85

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 23 Marzo 2020 a Domenica 29 Marzo 2020**

Lunedì 23 Marzo 2020	Martedì 24 Marzo 2020	Mercoledì 25 Marzo 2020	Giovedì 26 Marzo 2020	Venerdì 27 Marzo 2020	Sabato 28 Marzo 2020	Domenica 29 Marzo 2020
26,82	25,37	24,87	23,26	22,62	23,12	23,57

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 23 Marzo 2020 a Domenica 29 Marzo 2020**

Lunedì 23 Marzo 2020	Martedì 24 Marzo 2020	Mercoledì 25 Marzo 2020	Giovedì 26 Marzo 2020	Venerdì 27 Marzo 2020	Sabato 28 Marzo 2020	Domenica 29 Marzo 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 23 Marzo 2020 a Domenica 29 Marzo 2020**

Lunedì 23 Marzo 2020	Martedì 24 Marzo 2020	Mercoledì 25 Marzo 2020	Giovedì 26 Marzo 2020	Venerdì 27 Marzo 2020	Sabato 28 Marzo 2020	Domenica 29 Marzo 2020
151,80	139,70	137,30	132,80	129,90	Impianto Fermo	Impianto Fermo



